

Heizkreis Abnahmeprotokoll

Kunde:	Auftrag:	Kunden-Projekt-Nr.
--------	----------	--------------------

Ex-Ausführung: Ja / Nein	Zone:	Temperaturklasse:
--------------------------	-------	-------------------

Charge:	Anzahl Heizkreise:	Prüfdatum:
---------	--------------------	------------

Typ Heizleitung:	
Heizleitungslänge:	
Außenmantel:	
P/m (Nennheizleistung pro Meter) (W)	
P (Nennheizleistung gesamt) (W)	
Anschluss-Spannung (AC)	
Nennstrom (bei 10°C) (A)	
Typ Anschlussystem	
Typ Anschlussleitung	
Eingeschrumpftes Bimetall-Thermostat (nur bei Nicht-Ex Heizkreisen)	Ja / Nein
Funktionstest bestanden?	Ja / Nein
Hochspannungsprüfung 1,5kV bestanden?	Ja / Nein
Isolationsmessung bestanden? (>50 M)	Ja / Nein
Sichtprüfung bestanden?	Ja / Nein
Absicherung	siehe Datenblatt Heizleitung

(Dieses Protokoll wird ausschließlich bei werkseitig konfektionierten Heizkreisen beigelegt)

Name:	
Ausstellungsdatum:	
Unterschrift:	